

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Kunststein**

Materialtyp: **Acrylharzgebundene Mineralwerkstoffplatte**
Artikelbezeichnung: **CREAN!T®**
Nennmaß: variabel
Werkmaß: 1000 x 500 x 9 [mm]
Farbbez.: Neapel (grünblau, weiß gesprenkelt); nach Angabe sind weitere Farbmuster vom Hersteller verfügbar
Oberfläche: vom Hersteller beschichtet: **CRIFF!T®** (2K-PU auf Wasserbasis, gewalzt, ca. 120 g/m²); eben, feingekörnt strukturiert, mattglänzend
Hersteller/Lieferer: **Robert Hug KG**
Altinger Straße 44 - 46
71083 Herrenberg-Gültstein

Auftraggeber: **Robert Hug KG**
Altinger Straße 44 - 46
71083 Herrenberg-Gültstein

Zeugnisnummer: 73591602.001

Prüfdatum: 23.02.2016

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.


Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **26,8°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R11**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 02.03.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

